



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Новгородской области

ПРОКУРАТУРА
г. Великого Новгорода

ул. Кооперативная, д. 5
г. Великий Новгород, 173003
тел./факс 8 (8162) 73-85-18, 77-83-67

26.04.2018 № 7-28-2018

Директору
МАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва № 4»

Сируку В.Ф.

ул. Псковская, д. 1,
г. Великий Новгород

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города на основании поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.03.2018 № 74/1-13-2018 совместно с сотрудниками отдела НД и ПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам 30.03.2018 проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 4».

На основании статьи 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций (статья 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в РФ (далее — Правила).

Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вход. № 159

24.05.2018 г.

036581

Прокуратура Новгородской области
№ИсхАкПрРear/7-28-2018/11966-18/

Также Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171 утвержден «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009).

СП 1.13130.2009 разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений (далее - здания).

Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения законодательства:

1) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 1 (помещение используется на основании договора о передаче имущества в безвозмездное пользование от 10.01.2018 № 973/БП/З):

- система пожарной сигнализации помещений здания (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (нарушение ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (нарушение ст. 4, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2, п. 461, п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

2) по адресу: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, д. 58, корп. 1 (принадлежит Учреждению на праве оперативного управления – свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2015 53-АБ 430248):

- система пожарной сигнализации помещений здания (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (нарушение ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (нарушение ст. 4, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2, п. 461, п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- для отделки стен спортивного зала применены горючие материалы (деревянные панели) (акт на огнезащитную обработку деревянной отделки не предоставлен) (нарушение ст. 4, ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29*, табл. 3*

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Вышеприведенный объект, являясь местом с массовым пребыванием людей, а также несовершеннолетних, надлежащим образом не обеспечивает пожарную безопасность посетителей и работников.

Вопреки приведенным требованиям федерального законодательства должностными лицами МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» надлежащих мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности на указанном объекте, не принято.

Выявленные нарушения и их последствия могут оказать реальное негативное воздействие как на жизнь и здоровье работников и посетителей, так и на имущественный комплекс в целом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, заблаговременно уведомив о месте и времени его рассмотрения.

2. В течение месяца принять конкретные меры по устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

3. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необходимо в месячный срок со дня внесения настоящего представления сообщить в прокуратуру города в письменной форме.

Первый заместитель прокурора
г. Великий Новгород

советник юстиции



Т.С. Дубровина