



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности по Великому Новгороду

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-27, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

**Предписание № 278/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 4" (МАОУДО "ДЮСШ № 4"), юридический адрес: 173015, г.

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 1; ИНН 5321068754

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД по Великому Новгороду УНД и ПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

Новгородской области от 20 мая 2015 года № 278

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 02 июня 2015 года по 15 июня 2015 года Брусованским Артемом Владиславовичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Великому Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области проведена плановая проверка объекта защиты - школы по адресу: г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 1.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МАОУДО "ДЮСШ № 4" Сируком Владимиром Федоровичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование	Срок устранения	Отметка (подпись) о
-------	---	-------------------------------------	-----------------	---------------------

Вход. №

103

15.06.2015г.

	места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Предел огнестойкости заполнения противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещения объекта класса Ф 2.1 от помещений объекта класса Ф 3.6, выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (на втором этаже в дверном проеме, установлена металлическая дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.2, п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.09.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по
Великому Новгороду управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новгородской области
Брусованский Артем Владиславович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«15» 06 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МАОУДО «ДЮСШ № 4»

Сирук Владимир Федорович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

(подпись)

«15» 06 2015 г.